



Spojovací krček mezi Starou budovou a budovou A

Symbol	Kód	Číslo čláčku	Osazení
—	sv1	LMD-GT1 135/49/80 + VLDD	1xFDH-Ø16 35 W
—	sv2	LMD-GT1 135/49/80 + VLDR + VLDSRG	1xFDH-Ø16 35 W
—	sv3	LMD-GT1 135/49/80 + VLDR + VLDSRG	1xFDH-Ø16 49 W
—	sv4	LMD-GT1 128/54 + VLDD	1xFDH-Ø16 54 W
—	sv5	LMD RK 330/140 Z EVG	1xFCH-Ø16 40 W
—	sv6	LMD-GT1 128/54 + VLDR + VLDSRG	1xFDH-Ø16 54 W
—	sv7	LMD-GT1 135/49/80 + VLDR + VLDSRG	1xFDH-Ø16 80 W
—	sv8	LMD PFAG 236PM EVG	2xFD-Ø28 36 W
—	sv9	LMD-GT1 135/49/80 + VLDRIS	1xFDH-Ø16 60 W
—	sv12	LMD-SB1338-354-79 IP 54	1xTC-ØEL-28W
—	svN	LMD-NSQA 8W + piktogram	1xFDH-Ø16 8W

Vedoucí projektant Ing. Pavel VLÁČIL	Zodpov. projektant Jiří Javůrek	Vypracoval	Kreslil
Investor : Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Místo stavby : Havlíčkův Brod	Zak. č. : 06/2013 Datum : 06/2013 Stupeň : PP Formát : 16 A4 Měřítko : 1:50 Výtisk : 604	
<b>GYMNÁZIUM HAVLÍČKŮV BROD</b> <b>REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE</b>			
Obsah : EL. INSTALACE SILOVÁ-3.NP.-OSVĚTLENÍ			