

RB4

FI 3  
ID Asi  
23526  
25A  
In:30mA

FA28  
C60H/B  
In=10A

FA29  
C60H/B  
In=10A

FA30  
C60H/B  
In=10A

FA31  
C60H/B  
In=16A

FA32  
C60H/C  
In=16A

FA33  
C60H/C  
In=16A

FA34  
C60H/B  
In=20A

416RAM6  
16A/400V  
5TI PÁL.

N  
PE

X01 PE N 34 X01 PE N 35 X01 PE N 36 X01 PE N 37 X01 PE N 38 X01 PE N 39

RB4.28	RB4.29	RB4.30	RB4.31	RB4.32	RB4.33
WLB4.28	WLB4.29	WLB4.30	WLB4.31	WLB4.32	WLB4.33
CYKY	CYKY	CYKY			
3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5			
EL. OSOUIŠEČ	EL. OSOUIŠEČ	EL. OSOUIŠEČ	REZERVA	REZERVA	REZERVA
SOC. ZAŘ. STÁVAJÍCÍ	SOC. ZAŘ. STÁVAJÍCÍ	SOC. ZAŘ. STÁVAJÍCÍ			

ZAŘÍZENÍ  
MIMO ROZVADEČ

číslo vývodu
typ kabelu
průřez kabelu
adresa
Pi / kW /

Datum	06/2013	Vypracoval	J. JAVŮREK	Stavba :	GYMNÁZIUM HAVLÍČKŮV BROD	Měřítka		Skart. znak		Listů	6
Zak. číslo	06/2013	Kontroloval		Název zakázky	GYMNÁZIUM HAVLÍČKŮV BROD	Formát	A4/1A4	Poř. číslo		List	6
		Zodp. proj.	J. JAVŮREK	Název výkresu	ROZVADEČ RB4 Přehledové schéma výstroje	Archivní číslo					
Soubor		HIP				Změna		Datum	Opravit		