

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Lázně Bělohrad - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	LA100074
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	133

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
07933	Lázně Bělohrad	10874250	Javorka po ústí do toku Cidlina

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412369	Lázně Bělohrad - VK mimo ČOV	Javorka	26.00000	-655824,58	-1017894,7
412372	Lázně Bělohrad - ČOV	Javorka	26.24000	-655781,65	-1017679,2

## Popis současného stavu:

V současnosti chybí napojit na kanalizaci 40 % (tj. 1 300) obyvatel, splašky jsou vypouštěné přes jímky nebo přímo do toku Javorky. ČOV není přizpůsobena nitrifikaci a denitrifikaci a odstranění fosforu.

## Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se dostavba kanalizace DN 300 – 500 v délce 2914 m. Dále je potřeba provést intenzifikaci ČOV na 4000 EO, úprava aktivity na nitrifikaci a denitrifikaci, srážení fosforu, dešťová zdrž. Součástí návrhu je napojení obce Lázně.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	2 914
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1300	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	2 914
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	4000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	100 345 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DUR					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	30.11.2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

**Poznámka:** součástí projektu SF - "Cidlina - Kanalizace a ČOV"

**Provozovatel:** VOS Jičín

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury