

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Chrastava - dostavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	LA100090
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	161

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
40843	Chrastava	20755000	Jeřice po ústí do toku Lužická Nisa

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
432004	Chrastava - ČOV	Jeřice	0.500000	-694799,79	-967804,22

## Popis současného stavu:

Části historické kanalizace zaústěné bez čištění do vodního toku (nevyhovující výusti LB 39, LB 40, LB 41, LB 44, LB 49 a LB 50) nevyhovují kanalizačnímu standardu.

## Popis navrhovaného stavu:

V obci uplatněn oddílný kanalizační systém. V ulicích Nádražní, Víta Nejedlého, Mlýnské, Malé Kostelní, Luční a Andělohorské bude vybudována nová splašková kanalizace která převede odpadní vody na ČOV Chrastava. Části stávající historické kanalizace budou využity pro odvedení dešťových vod. Rozděleno do tří samostatných investičních akcí.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	1 784
	Počet EO nově připoj. na kanal:	40	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	1 784
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	70 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	IZ					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	po 2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

## Poznámka:

**Provozovatel:** Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury