

List opatření

Název opatření:	České Meziříčí - kanalizace a čištění odpadních vod	ID_OP:	LA100137
Typ opatření:	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	02265

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02265	České Meziříčí	10431000	Dědina po ústí do toku Orlice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412207	České Meziříčí - VK	Dědina	12.90000	-625312	-1036744

Popis současného stavu:

V obci České Meziříčí je jednotná kanalizační síť z betonu, šachty jsou většinou cihlové a odpadní voda je zaústěna několika výustmi do potoka. Vzhledem k nízkým sklonům potrubí se často vyskytují nánosy. Kvalita vody vypouštěná do vodoteče nespĺňuje zákonné požadavky.

Popis navrhovaného stavu:

Výstavba páteřních stok a dostavba kanalizace včetně nové ČOV v obci.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	6 836
	Počet EO nově připoj. na kanal:	2200	Tlakový:	Ano	Tlaková:	142
			Počet ČS:	11	Celkem [m]:	6 978
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	2200	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		304	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	100 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011 - 2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: zatím neurčen

Nositel opatření: vlastník infrastruktury