

List opatření

Název opatření:	Žďár nad Orlicí - napojení na ČOV Borohrádek	ID_OP:	LA100119
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	19522

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
19522	Žďár nad Orlicí	10396000	Tichá Orlice po ústí do toku Orlice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
412213	Žďár nad Orlicí - ČOV	Tichá Orlice	1.568000	-624851,54	-1053804,7

Popis současného stavu:

Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti a domácností jsou gravitačně odváděny oddílnou (veřejnou) stokovou sítí s přečerpací stanicí na ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

ČOV dostatečně nesplňuje požadavky na čištění odpadních vod. Bude řešeno přepojení na ČOV Borohrádek popřípadě rekonstrukce stávající ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	2 630
	Počet EO nově připoj. na kanal:	390	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	2 630
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	670	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		90	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	22 355 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: není jasné ke které variantě patří udávané parametry

Provozovatel: Aquaservis, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury