

subjekt	datum	č.j.	ID
Technické služby Žacléř	29.12.2008	neuveдено	LA_26_127



Miroslav Roubínek  
<roubinek@tszacler.cz>  
29.12.2008 14:09

Komu <prockert@pla.cz>  
Kopie  
Předmět Stanovisko k Plánu povodí

Dobrý den,

V příloze zasílám Povodí Labe, s.p., stanovisko naší společnosti k Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Písemné vyhotovení přijde poštou. Naše společnost v něm není nijak zahrnuta a ani plán neobsahuje připravované akce investic do vodohospodářské infrastruktury ze strany města Žacléř. Posuzovali jsme samotný plán jako takový, nikoliv jeho návaznosti na další zejména finanční nástroje. Posouzením se nám jeví jako nejvýznamnější problém nedořešené financování v případě dotací, neboť z plánu nijak neplyne, že by akce v plánu zahrnuté byli nějak upřednostněny v dotačních řízeních, což by bylo u plánu, který vychází ze zákona jako základ vodohospodářské politiky (tj. chápeme to tak, že akce v něm uvedené jsou považovány za nejdůležitější z hlediska státu) podle našeho názoru žádoucí. Pokud by byl z Vaší strany dotaz či nejasnost, či bylo třeba něco doplnit, ozvěte se prosím. Jinak přeji hezký den a zároveň do nového roku 2009 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Mějte se zatím hezky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Roubínek

technolog společnosti  
Technické služby Žacléř, spol. s

r.o.

Technické služby Žacléř, spol. s r.o.  
Nádražní 237  
Žacléř 542 01  
Tel. 499 776 389, 608 830 017  
IČO 259 915 58  
DIČ: CZ259 915 58



# Technické služby Žacléř, spol. s r. o.

Nádražní 237, 542 01 Žacléř, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 18386

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.

VYŘIZUJE: Ing. Roubínek  
TEL./FAX: 499 776 045  
MOBIL: 608 830 017  
E-MAIL: roubinek@tszacler.cz

Povodí Labe, s.p.  
Vita Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 70890005

DATUM: 29. prosince 2008

## Stanovisko k dokumentu „Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“

Vážení,

společnost Technické služby Žacléř, spol. s r.o., provozuje vodohospodářskou infrastrukturu ve městě Žacléř. Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (dále jen plán) jsme posuzovali jak z hlediska vodohospodářské problematiky města Žacléř, tak z hlediska dokumentu jako takového.

1

Z hlediska vodohospodářské problematiky města Žacléř považujeme za podstatné, že v plánu nejsou zahrnuty žádné údaje od naší společnosti, zejména o vodném a stočném a o zamýšlených investicích do vodohospodářské infrastruktury.

Za rok 2007 je vodné a stočné následující:

vodné	15,68 Kč/m <sup>3</sup>
stočné	15,93 Kč/m <sup>3</sup>
fakturovaná pitná voda	0,162 mil. m <sup>3</sup>
fakturovaná odkanalizovaná voda	0,179 mil. m <sup>3</sup>
příjmy – pitná voda	2,540 mil. Kč
příjmy – odkanalizovaná voda	2,851 mil. Kč

V současné době chystá město Žacléř tyto investice do vodohospodářské infrastruktury:

akce	Orientační náklady (mil.Kč) včetně DPH	Žádost o dotace
Kanalizace Bobr	30	Ano (OP PS)
Doplnění ČOV Bobr	5	Ano (OP PS)
Rekonstrukce vodohospodářských zařízení města Žacléř (vodojemy, úpravna vody, odlehčovací komory, vodovodní a kanalizační řady)	180	Ano (OP ŽP)

Všechny uvedené akce se nachází ve fázi ukončeného územního řízení.

IČ: 259 91 558  
DIČ: CZ25991558

tel.: 499 776 389, fax: 499 776 043  
e-mail: tzszacler@tszacler.cz

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 130 507 83 99 / 0800



# Technické služby Žacléř, spol. s r. o.

Nádražní 237, 542 01 Žacléř, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 18386

2 Dále upozorňujeme, že zejména v kapitole C chybí hodnocení území města Žacléře (ale i některých sousedních obcí), které je odvodňováno do Polska (povodí Odry).

3 V kapitole C na str. 24 se nachází tabulka s profily provozního monitoringu surové povrchové vody, kde je pod ID profilu 411 004 uveden profil VaK Žacléř. Tato společnost již úpravnu vody a s ní související odběrný objekt neprovozuje, provozovatelem je společnost Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Tento profil je sice součástí útvaru povrchových vod „Ličná po soutok s tokem Úpa“, kvalita vody zjištěná v tomto profilu však neodpovídá kvalitě vody v Ličné – Sněžný potok je pouze přítok a převažující znečištění přichází do Ličné zejména z obce Bernartice, kterou Ličná přímo protéká. Proto nelze výsledky monitoringu zobecňovat na celý útvar.

K dokumentu Vám dále sdělujeme následující:

4 B 2.2.2.1 - turistický ruch - plán nijak významně neřeší zasněžování, které může být při nízkých průtocích značně problematické.

5 C 1.1.2 a C 1.1.3 - plán by měl obsahovat i hodnocení či způsob řešení znečišťujících látek, které se v současné době běžně nesledují, jsou však považovány odborníky za problém – zde se jedná například o hormonální látky.

6 K modelům, simulujícím například režim chování nejrůznějších látek ve vodách, lze doplnit, že je zapotřebí velké opatrnosti při interpretaci výsledků.

7 C 3.1.3.2 – výjimky – jeví se jako vhodné dát jim přesnější rámeček a jednoznačný výklad, tak aby nemohly být účelově využívány.

8 C 3.1.3.2.5 Hodnocení přínosu opatření, zejména hodnocení jejich finančního přínosu v rámci cost benefit analýzy může být značně problematické až nemožné. Náklady jsou u životního prostředí hmatatelné a vypočítatelné, zisky již nikoliv.

9 Plán předpokládá financování opatření mimo jiné i z různých dotačních programů. Z plánu však neplyne, že by opatření, která zahrnuje, byla jakkoliv zvýhodněna či upřednostněna v procesu udělení dotace, než jiné akce, které v plánu zahrnuté nejsou.

Přejeme hezký den.

S pozdravem

Technické služby Žacléř, spol. s r.o.  
Nádražní 237, 542 01 Žacléř  
IČ: 259 915 58, DIČ: CZ25991558  
tel: 499 776 389, fax: 499 776 043  
e-mail: [posta@tszacler.cz](mailto:posta@tszacler.cz)

Ing. Miroslav Roubínek  
technolog společnosti

## **Vypořádání připomínek:**

### **1. ANO**

List opatření doplněn do kapitoly C.4.6.

### **2. ANO**

Žacléř leží v útvaru 10123000 Ličná po soutok s tokem Úpa, a tento vodní útvar je hodnocen jak v rámci kapitoly C, tak E. Další část města leží v hraničním vodním útvaru, který není v rámci POP hodnocen.

### **3. ANO**

Jako vstupní data přímého hodnocení chem. a eko. stavu byly použity hodnoty z reprezentativního profilu ID 107 (ne profilu 411004), který je podle dat, které byly poskytnuty zpracovatelům podkladů na toku Ličné. Tudíž jistě oprávněné obavy, že nelze výsledky monitoringu zobecňovat na celý útvar jsou neopodstatněné.

### **4. NE**

Kapitola B.2.2.1 řeší trendy v bodových zdrojích znečištění do roku 2015, umělé zasněžování není považováno za bodový zdroj znečištění.

### **5. NE**

Rozsah ukazatelů a jejich limitů je definován ve schváleném materiálu Metodické postupy státních podniků Povodí pro hodnocení chemického a ekologického stavu a rizikovosti útvarů povrchových vod, ekologického potenciálu útvarů povrchových vod, chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod v prvních plánech oblastí povodí, státní podniky povodí, září 2007.

### **6. ANO**

Připomínka má informativní charakter.

### **7. NE**

Výjimky vycházejí ze schváleného Metodického přístupu k aplikaci článku 4 Rámcové směrnice vodní politiky ES v plánech oblastí povodí zveřejněného na internetových stránkách MZe.

### **8. NE**

S ohledem na územní rozsah, množství zahrnutých opatření, absenci metodiky hodnocení přírodních zdrojů a zejména úroveň disponibilních podkladů (velice rozdílná podrobnost přípravy jednotlivých opatření) nelze v rámci plánu oblasti provést cost benefit analýzu.

### **9. NE**

Dotační programy mají svá pravidla a do těch je nutno promítnout vyjádření zájmu státu na řešení vybraných opatření.