

subjekt	datum	č.j.	ID
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.	23.12.2008	VAKHK/VHR/NT/08/0019	LA_26_128



VODOVODY A KANALIZACE NÁCHOD, a.s.

547 01 NÁCHOD, Kladská

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden a Krajští soud v Hradci K

23.12.2008 I. ev.: 553472008



06/41847

Tel: +420 491 419 212
 Fax: +420 491 419 267
 E-mail: tpe.zoufal@vakna.cz
 Internet: www.vakna.cz

IČO: 48172928
 DIČO: 243 - 48172928

Bankovní spoje: ČSOB, a.s. Náchod
 Č.ú.: 14504883/0300

Povodí Labe, státní podnik

Ing. M. Karafiát

Vita Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky - ze dne PVZ/08/36330/Kf/1 - 3.11.2008 Naše značka 8005682- b / 2008 Vyřizuje/linka Ing. Zoufal Lubor V Náchodě dne 11.11.2008

Věc: Návrh plánu Povodí Labe, „ Horní Labe“ a „ Orlice“, Povodí Labe, státní podnik

1

Vzhledem k rizikosti poškození pánevních struktur při realizaci hloubkových geotermálních vrtů v lokalitě Polické křídové pánve, ID útvaru 41100, jakožto velmi významný zdroj podzemní pitné vody, předkládáme tyto návrhy opatření:

- změnit stávající legislativu a tyto hloubkové vrty v dotčených lokalitách vůbec nepovolovat
- či navrhnou omezení hloubky těchto vrtů, domníváme se do hloubky vrtu 25 m
- jako výměňikové médium používat pouze ekologicky neškodné – biologicky odbouratelné kapaliny na bázi nedenaturovaného lihu, či maximální denaturace methanolem (vyhláška č.88/2007 o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, příloha č.2, pořadové číslo14.)

2

Zároveň považujeme za vhodné, rozšířit dotčenou oblast s omezením hloubkových geotermálních vrtů, o další lokality využívané jako zdroje odběrů podzemních vod, např. Hronovsko – poříčská křída, ID útvaru 42100.

Ing. Lubor Zoufal
 ved. odd. TPČ

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
 Kladská 1521
 547 01 NÁCHOD

Vypořádání připomínek:

1. NE

V listu opatření Podmínky realizací tepelných čerpadel se navrhuje obecně zpřísnit podmínky hloubení všech vrtů. Konkrétní návrh jakým způsobem zpřísnit lze navrhnout pouze za účasti odborných subjektů.

2. NE

Ve vodním útvaru 42100 je již list opatření Podmínky realizací tepelných čerpadel aplikován – kapitola C.4.4.