

Záznam z místního šetření k reklamaci silnice II/602 v úseku Velké Meziříčí - Sokolovská a ul. Karlov – 10.stavba“, které se konalo dne 26.9.2017 v místě stavby

Účastníci šetření:

Zhotovitel – Skanska a.s. (Ing. F. Kinc, Ing. S. Šťáva)

Objednatel – Kraj Vysočina (Ing. H. Matulová, Ing. M. Dokulil)

Správce stavby: KSÚSV (Ing. M. Štěpánek)

Vozovka vykazuje v uvedeném úseku větší množství převážně příčných trhlin. Tyto trhliny jsou zhotovitelem pravidelně ošetřovány asfaltovou zálivkou. Příčina vzniku trhlin není zatím zřejmá. Z předloženého posudku zhotovitele, který vypracovala firma CONSULTTEST s.r.o. z 10.11.2016 vyplývá, že vznik příčných trhlin je zřejmě zapříčiněn materiálovou podstatou stmelené vrstvy studené recyklace, přímísením hydraulické složky do studené recyklace (pojiva na bázi cementu) Zhotovitel s tímto nesouhlasí a prohlašuje, že rekonstrukci silnice provedl dle schválené projektové dokumentace a dle schválených receptur.

Při místním šetření bylo dohodnuto:

- 1) Zhotovitel bude průběžně sledovat stav komunikace, případné nově vzniklé trhliny budou neprodleně ošetřeny. O ošetření trhlin bude objednatel, případně správce silnice informovat nejméně 3 dny předem.
- 2) Kraj Vysočina zajistí zpracování diagnostiky silnice v daném úseku, včetně rozborů asfaltových vrstev a rozboru zemin z podloží, za účelem zjištění příčiny vzniku trhlin.
- 3) Zhotovitel objednateli doloží schválenou recepturu na recyklovanou vrstvu nejpozději do 1 měsíce.

Záznam z jednání byl sepsán dodatečně se souhlasem přítomných. V případě nesouhlasu se zněním záznamu sdělte svoje námitky nejpozději do 5 dnů od jeho doručení na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

V Jihlavě dne : 3.10.2017

Zapsal: Ing. M. Dokulil

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

