

Z Á P I S

z místního šetření ze dne 21. 10. 2009, ve věci provedení výměny krovu, krytiny a osazení 2 ks vikýřů na objektu Varhánkova čp. 271 v Polné, poz. parc. č. 501, k.ú. Polná, který se nachází v městské památkové zóně, dle vyhlášky JmKNV v Brně o prohlášení území historických jader za památkové zóny ze dne 20.11.1990. K uvedeným pracím bylo správním orgánem památkové péče vydáno závazné stanovisko čj. ÚÚP 2555/2008-5 ze dne 1. 10. 2008.

Po provedené prohlídce objektu nutno konstatovat, že provedená krytina není v souladu s podmínkou č. 1 - *Nová střešní krytina bude maximálně ve středním formátu v plochém provedení, např. Francouzská 14, nebo bobrovka v režném provedení*; výše uvedeného závazného stanoviska. Položená krytina je sice formátem v souladu s podmínkou, není však v režném provedení, nová krytina je s povrchovou úpravou – engobou v červenohnědé barvě.

Zapsal: Vlach



Dokladeno dne 26.10.2009