



Čsl. armády 2244, 390 03 TÁBOR  
tel./fax. 381 256 364, 251 859 – 860

IČO: 18325297

## CENOVÁ NABÍDKA

**Akce: sportovní podlaha v tělocvičně Gymnázia Pacov – 367,41 m<sup>2</sup>**

### Stávající stav podlahy:

Na celodřevěném roštu je položena palubková podlaha z borovicového dřeva. Borovicové podlahovky jsou značně poškozeny provozem. Jednotlivá prkna mají praskliny na podélných stranách, čela prken vykazují značnou pružnost. Při došlapu na kraj podlahovky vznikne na čelech prken výškový rozdíl, při čemž může dojít k zakopnutí a následnému zranění cvičících.

### Návrh rekonstrukce podlahy:

- z důvodu zachování stejné výšky podlahy je nutné demontovat stávající palubovku včetně roštu
- dodávka a montáž zdvojeného odpruženého roštu
- dodávka a montáž OSB záklopu
- dodávka a montáž sportovní parketové podlahy

### Nabídkové ceny:

<b>Dodávka a montáž dvojitého pružného roštu</b> 367,41 m <sup>2</sup> á 248,-Kč.....	91.118,-Kč
<b>Provedení záklopu z OSB desek P+D</b> 367,41 m <sup>2</sup> á 295,-Kč.....	108.386,-Kč

**Dodávka a montáž parketových vlýsů dub 70x300x21 mm III. jakost**  
367,41 m2 á 690,-Kč.....253.513,-Kč

**Dodávka elastickeho lepidla Bona R 848**  
440 kg á 125,-Kč.....55.000,-Kč

**Provedení povrchové úpravy,broušení,tmelení,lakování ve třech vrstvách**  
367,41 m2 á 315,-Kč.....115.734,-Kč

**Zalištování podlahy lištou 30x10 mm dub masiv**  
90 mb á 95,-Kč.....8.550,-Kč

**Provedení lajnování hřišť**  
580 mb á 28,-Kč.....16.240,-Kč

**Celkem bez DPH:.....648.541,-Kč**

**Celkem s DPH 21%.....784.734,-Kč**

**Kontaktní osoba:**  
p.Šašek - tel. 777 559 420  
V Táboře 20.1.2014

VODÁK Martin  
HUBKOVÁ Marie

# BOZPO

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Pražská 1156, 393 01 PELHŘIMOV

Gymnázium Pacov  
Mgr. Josef Novák  
ředitel školy  
Pacov

V Pelhřimově  
dne 24. 1. 2014

Věc:

**Vyjádření k zajištění bezpečnosti osob a žáků ve škole – užívání tělocvičny ve škole**

Na základě Vašeho požadavku a v souladu s uzavřenou smlouvou na poskytování služeb k zajištění BOZP a PO ve škole jsem provedla posouzení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob a žáků při užívání tělocvičny a zjistila jsem, že jsou zde na dřevěné podlaze na mnoha místech značné nerovnosti a prohlubně dále otřepy a popraskání prken, taktéž je poškozeno tmelení jednotlivých prken, čím vznikají nebezpečné prohlubně, což výrazně zvyšuje riziko zakopnutí a pádu osob zejména při sortovních činnostech, dále zde hrozí při pádu osob nebo pohybu po podlaze (např. lehy, sedy) zadření dřevěných třísek z otřepů prken (viz příložená dokumentace).

S ohledem na existující, výše popsaná rizika a v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a to zejména ustanovení:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění - zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika a přijímat opatření na ochranu před jejich působením,
- zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění - škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků, studentů,
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - komunikace musí být rovné, a nesmí mít nebezpečné prohlubně,
- vyhlášky MZdr. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění - § 4 – podlahy a povrchy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno čistitelné, § 5 – prostory k výuce tělesné výchovy musí umožňovat realizaci předmětu TV, podlaha (povrch) musí být snadno čistitelná s protiskluzovou úpravou povrchu,

**doporučuji proto provést celkovou opravu dřevěné podlahy tělocvičny tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a žáků využívajících tělocvičnu školy a bylo tak zabráněno vzniku závažných úrazů.**

Marie Hubková

OZO v PO č. osv. Z-OZO-58/2002  
OZO v BOZP č. osv. ROVS/2904/PRE/2013

Martin VODÁK & HUBKOVÁ Marie  
IČO: 735 59 962 IČO: 706 57 068  
Společnost v bezpečnosti práce  
a požární ochrany

Pražská 1156, 393 01 PELHŘIMOV  
tel: 465 271 022, mobil: 608 049 018, 778 688 438

**Příloha:**  
Fotodokumentace

