




Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova,
příspěvková organizace,
Koutkova 302, Třebíč 674 01
IČ 711 84 538, tel: 568 821 301
www.dpstrebic.cz info@dpstrebic.cz



ROZHODNUTÍ O NEPOTŘEBNOSTI MAJETKU

V souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 13.12.2011 č. 09/11“ vydávám rozhodnutí o nepotřebnosti dlouhodobého hmotného majetku:

Odvhlčovací jednotka
inventární číslo: 022/51
datum pořízení: 3.1.2000
umístění: rehabilitace DpS Koutkova
pořizovací cena: 108.661,- Kč
zůstatková cena k 29.2.2016: 18.813,- Kč

Na základě kladného posouzení o nepotřebnosti uvedeného majetku rozhoduji, že výše uvedený majetek je pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, p.o., Koutkova 302, 674 01 Třebíč nepotřebný z důvodu nefunkčnosti a neekonomické opravy.


Toto rozhodnutí vydávám z důvodu nepotřebnosti výše uvedeného majetku.

V Třebíči dne 2.3.2016


Domov pro seniory Třebíč,
Koutkova - Kubešova,
příspěvková organizace
Koutkova 302, Třebíč 674 01
IČO 711 84 538, tel. 568 821 301

.....
Mgr. Helena Chalupová
ředitelka

Domov pro seniory
Koutkova-Kubešova Třebíč



**Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova,
příspěvková organizace,
Koutkova 302, Třebíč 674 01**
IČ 711 84 538, tel: 568 821 301
www.dpstrebic.cz info@dpstrebic.cz



NÁVRH NA VYŘAZENÍ HIM NA DPS TŘEBÍČ – PRACOVISŤE KOUTKOVA

Jedná se o odvlhčovací jednotku, umístěnou na rehabilitaci DpS Koutkova. Odvlhčovací jednotka byla zakoupena v roce 2000, její pořizovací cena byla 108.661,00 Kč, v evidenci majetku je vedena s číslem HIM 022/51. Zůstatková cena k 29.2.2016 činí 18.813,00 Kč. Majetek byl zveřejněn na portále Krajského úřadu Kraje Vysočina – sekce nepotřebný majetek po dobu 14 dnů. Žádná z organizací, zřizovaná Krajem Vysočina, neprojevila o výše uvedený majetek zájem. Dle posouzení stavu zařízení firmy MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. Třebíč je výše uvedený majetek nepotřebný z důvodu nefunkčnosti a neekonomické opravy.

Navrhuji vyřazení nepotřebného majetku odvozem do sběrných surovin.

Vyhotovila: Kobylová Lenka
Dne: 16.3.2016

Souhlasím s vyřazením.

**Domov pro seniory Třebíč,
Koutkova - Kubešova,
příspěvková organizace
Koutkova 302, Třebíč 674 01
IČO 71184538, tel. 568 821 301 ①**

Mgr. Helena Chalupová
Ředitelka
Domov pro seniory
Koutkova-Kubešova Třebíč

Věc: posouzení stavu zařízení

Zařízení: HIM 51 odvlhčovací jednotka, typ US 10, výrobní číslo 1101 A8 ,
výrobce Obzor Zlín, rok výroby 1999 .

Stav: zařízení je v současné době nefunkční, kontrolou zařízení byl zjištěn prasklý výparník a vadný kompresor. Odvlhčovací jednotka je zcela bez chladiva a nefunkční .

Doporučení: Vzhledem ke stáří zařízení by oprava byla značně nerentabilní, nelze s jistotou zajistit životnost zbývajících komponentů zařízení a náklady na opravu by dosáhly ceny zařízení nového.
Doporučuji zařízení vyřadit a odpovídajícím způsobem zlikvidovat.

vypracoval: Jiří Vítek
tel: 731181307
jiri.vitek@msv-vzt.cz

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.
Křížová 47, 674 01 Třebíč
IČ: 26273195 DIČ: CZ26273195
Registrace u Krajského soudu Brno,
oddíl C, vložka 41265
tel.: 568 822 109

V Třebíči dne 1.3. 2016