



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**ÚTVAR: ODBOR VODOVODŮ  
A KANALIZACÍ  
ČÍSLO ÚTVARU: 15130**

NAŠE ČJ.: 194131/2012-MZE-15132

VYŘIZUJE: ING. SKÁCEL  
TELEFON: 221 812631  
FAX: 221 812990  
E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz  
ID DS: yphaax8

Krajský úřad kraje Vysočina  
Ing. Petr Bureš  
vedoucí odboru lesního a vodního  
hospodářství a zemědělství  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

ADRESA: TĚŠNOV 17, 117 05 PRAHA 1

DATUM: 29. 10. 2012

**Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – XXIV. změna - stanovisko  
Ministerstva zemědělství k navrhované změně schváleného Plánu – obec Šebkovice**

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 25. července 2012 žádost Vašeho krajského úřadu čj. KUJI 50620/2012 ze dne 25. července 2012 o stanovisko ministerstva k 3 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“), které byly zařazeny do XXIV. změny PRVKÚK.

V rámci této změny PRVKÚK byla předložena i žádost na změnu technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Šebkovice.

Po vydání stanoviska Ministerstva zemědělství čj. 132142/2012-MZE-15132 ze dne 30. července 2012 a po odvolání obce proti uvedenému stanovisku (dopis starosty obce ze dne 23. října 2012) se uskutečnilo dne 26. října 2012 jednání na ministerstvu v předmětné věci.

Ministerstvo zemědělství potvrzuje platnost nesouhlasného stanoviska vydaného dne 30. července 2012 pod čj. 132142/2012-MZE-15132 proto, že na zmíněném jednání bylo konstatováno, že se jedná o značně neekonomické řešení neúměrně vysoký podíl nákladů na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele (cca 151 tis. Kč / 1 obyvatel, 490 trvale bydlících obyvatel, navrhované investiční náklady ve výši 74 mil. Kč jsou cca 2 krát vyšší než odpovídající investiční náklady na předcházející řešení z roku 2009).

Ministerstvo zemědělství rovněž konstatovalo, že nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení čištění odpadních vod, podle které bude se navrhuje vybudování oddílné splaškové kanalizace celkové délky 4 202 m zakončené čistírnou odpadních vod.

S pozdravem

**Ing. Jiří Duda**  
ředitel odboru

**Na vědomí**

Obec Šebkovice, Ing. Josef Holčapek, starosta obce, Šebkovice 1, 675 45 Šebkovice