



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ZK-05-2013-78, př. 2
počet stran: 6

**ÚTVAR: ODBOR VODOVODŮ
A KANALIZACÍ**
ČÍSLO ÚTVARU: 15130

NAŠE ČJ.: 42592/2013-MZE-15132

VYŘIZUJE: ING. SKÁCEL
TELEFON: 221 812631
FAX: 221 812990
E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz
ID DS: yphaax8

Krajský úřad kraje Vysočina
Ing. Petr Bureš
vedoucí odboru lesního a vodního
hospodářství a zemědělství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

ADRESA: TĚŠNOV 17, 117 05 PRAHA 1

DATUM: 22. 07. 2013

**Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – XXVII. změna - stanovisko
Ministerstva zemědělství k navrhovaným změnám schváleného Plánu**

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 10. července 2013 žádost Vašeho krajského úřadu čj. KUJI 47943/2013 ze dne 10. července 2013 o stanovisko ministerstva k 8 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“), které byly zařazeny do XXVII. změny PRVKÚK.

Předložené změny byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29999/2006-16330 ze dne 4. září 2006 a čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 a na platné Zásady, vydává k navrhovaným změnám PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Obec Křešín

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 11. srpna 2010 žádost Vašeho krajského úřadu čj. KUJI 62837/2010 ze dne 10. srpna 2010 o stanovisko ministerstva k 11 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“), které byly zařazeny do XVII. změny PRVKÚK.

V rámci této změny PRVKÚK byla předložena i žádost na změnu technického řešení zásobování pitnou vodou obce Křešín bez místních částí Blažnov, Činěnice, Kramolín

a Mohelnice, podle které měly být propojeny stávající vodojemy Křešín a Blažnov řadem délky 1 200 metrů.

Po vydání stanoviska Ministerstva zemědělství čj. 24382/2010-15130 ze dne 27. srpna 2010 obdrželo ministerstvo doplňující podklady v rámci této XXVII. změny PRVKÚK.

Ministerstvo zemědělství sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady k navrhované změně PRVKÚK **před vydáním stanoviska ministerstva o:**

- doklady prokazující, že vybudováním nového vodojemu o objemu 50 m³ a úpravny vody místo uvedeného odsouhlaseného řešení v rámci XVII. změny PRVKÚK (propojení stávajících vodojemů Křešín a Blažnov) budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů,
- výpočet nákladů na navrhovanou změnu podle platného znění metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „metodický pokyn“), neboť předložený finanční propočet nákladů lze považovat za podhodnocený.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že současné i pravděpodobné budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy s využíváním místních zdrojů vody lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém. Proto se navrhuje předložit technické a ekonomické řešení zásobování pitnou vodou pro území společné hraniční oblasti vodoprávních úřadů Pacov a Pelhřimov, neboť obec Křešín včetně místních částí a sousedící obec Čáslavsko včetně místních částí (viz níže uvedené stanovisko v rámci této změny PRVKÚK) a další vedlejší obce mají stejné problémy s využíváním místních zdrojů surové vody. V této souvislosti se rovněž odkazuje na již vydaná stanoviska ministerstva pro toto území.

V souvislosti s výměnou azbestocementového potrubí Ministerstvo zemědělství potvrzuje již vydané a výše uvedené stanovisko.

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Malčín bez místní části Dobrá Voda

Ministerstvo zemědělství sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady k navrhované změně PRVKÚK **před vydáním stanoviska ministerstva o:**

- doklady prokazující, že realizací dalšího nového místního zdroje surové vody (kopaná studna hloubky cca 3,3 metry) budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů,
- výpočet nákladů na navrhovanou změnu podle platného znění metodického pokynu, neboť předložený informativní propočet nákladů lze považovat za podhodnocený,
- technicko-ekonomické vyhodnocení a porovnání aktuálně předloženého navrhovaného řešení s napojením předmětné obce na vodovod města Světlá nad Sázavou vzhledem k umístění zmíněného nového místního zdroje surové vody a délce výtlačného řadu do stávajícího vodojemu, neboť současné i pravděpodobné

budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy s využíváním místních zdrojů vody lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém.

V souvislosti s rekonstrukcí stávajícího vodojemu Ministerstvo zemědělství sděluje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu špatného a neudržovaného technického stavu tohoto vodojemu. Obnova se nákladově neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Příštpo

Ministerstvo zemědělství sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady k navrhované změně PRVKÚK **před vydáním stanoviska ministerstva o:**

- doklady prokazující, že realizací dalšího nového místního zdroje surové vody (vrt hloubky cca 50 metrů) budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na existenci atrazinu v řešeném území,
- technické a ekonomické vyhodnocení podle platného znění metodického pokynu a porovnání aktuálně předloženého navrhovaného řešení s napojením předmětné obce na vodovod města Jaroměřice nad Rokytnou, neboť současné i pravděpodobné budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy s využíváním místních zdrojů vody lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém.

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Matějov

Ministerstvo zemědělství sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady k navrhované změně PRVKÚK **před vydáním stanoviska ministerstva o:**

- doklady prokazující, že využíváním již odstaveného stávajícího místního zdroje vody (prameniště se 3 studnami) budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že současné i pravděpodobné budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy s využíváním místních zdrojů vody lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém. Takové řešení je uvedeno v platném PRVKÚK (napojení předmětné obce na vodovod obce Nové Veselí, do které je přiváděna pitná voda přivaděčem Vír - Žďár nad Sázavou – Nové Veselí).

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Věžnice (IČ 00373966)

Ministerstvo zemědělství sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady k navrhované změně PRVKÚK **před vydáním stanoviska ministerstva o:**

- doklady prokazující, že realizací dalšího nového místního zdroje surové vody (hydrogeologický vrt hloubky cca 50 metrů) budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů,
- technické a ekonomické vyhodnocení podle platného znění metodického pokynu a porovnání aktuálně předloženého navrhovaného řešení s napojením předmětné obce na vodovod města Polná (součást skupinového vodovodu Polná – Dobronín), neboť současné i pravděpodobné budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy s využíváním místních zdrojů vody lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém. V této souvislosti ministerstvo upozorňuje, že původní místní zdroje surové vody (7 studní) byly v roce 1997 již nahrazeny novým místním zdrojem surové vody.

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Hybrálec – osada Šipnov

Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s předloženou navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou – vybudování vodovodu celkové délky 1 655 metrů a automatické tlakové stanice v prostoru stávajícího vodojemu Hybrálec – z následujících důvodů:

- neúměrně vysoký podíl nákladů na jednoho trvale zásobovaného obyvatele (cca 100 tis. Kč / 1 obyvatel, při počtu 41 trvale bydlících obyvatel dle ČSÚ) pro zmíněnou navrhovanou změnu zásobování pitnou vodou. Jedná se tedy o značně neekonomické řešení,
- ukazatel délky vodovodu na jednoho trvale zásobovaného obyvatele je roven cca 40,4 m/1 obyvatel. Tato hodnota je cca 5,3 krát vyšší než republikový průměr, který je 7,56 m/1 obyvatel,
- navrhovanou změnou je řešeno i zainvestování nových stavebních ploch. Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.

- Obec Čáslavsko – místní část Kopaniny

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 2. května 2012 žádost Vašeho krajského úřadu čj. KUJI 29800/2012 ze dne 2. května 2012 o stanovisko ministerstva k 7 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“), které byly zařazeny do XXIII. změny PRVKÚK.

V rámci této změny PRVKÚK byla předložena i žádost na změnu technického řešení zásobování pitnou vodou místní části Kopaniny obce Čáslavsko.

Po vydání stanoviska Ministerstva zemědělství čj. 81757/2012-MZE-15132 ze dne 24. května 2012 obdrželo ministerstvo doplňující podklady v rámci této XXVII. změny PRVKÚK.

Ministerstvo zemědělství sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady k navrhované změně PRVKÚK **před vydáním stanoviska ministerstva o:**

- doklad o projednání a souhlas všech 25 trvale bydlících obyvatel s úhradami ceny dodávané vody, neboť výpočtem pouze nezbytných nákladů na obnovu navrhovaného infrastrukturního majetku byla vypočítána cena vody ve výši 69,58 Kč/m³ (viz příloha číslo 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž viz příloha číslo 11 vyhlášky č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění pozdějších předpisů)

Ministerstvo zemědělství dále upozorňuje na předložení technického a ekonomického řešení zásobování pitnou vodou specifikovaného výše pro obec Křešín.

Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK.

- Obec Věchnov

Ministerstvo zemědělství nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, podle které bude změněna trasa kanalizace z obce Věchnov do kanalizace města Bystřice nad Pernštejnem, tj. bude vybudována čerpací stanice odpadních vod a výtlačný řad délky 2 750 metrů. Jedná se o realizaci návrhu části nadobecního kanalizačního systému města Bystřice nad Pernštejnem.

Toto stanovisko se vydává i s ohledem na stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů kanalizace a čistírny odpadních vod města Bystřice nad Pernštejnem, a dále na vyjádření čj. OŽP/921-2013/K1 ze dne 17. května 2013 Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem.

Z obsahu předložené žádosti je zřejmé, že se rovněž jedná o zainvestování nových stavebních ploch. Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.

Ministerstvo zemědělství připomíná povinnost vlastníků vodovodů a kanalizací vést majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací a následně předávat vybrané údaje z těchto evidencí podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že je nutné posoudit všechny předkládané změny zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod z hlediska udržitelného rozvoje, který lze zajistit jen pokud je možné na něj generovat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury v reálných sociálně únosných cenách pro stočné.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávající stav.

S pozdravem

Ing. Jiří Duda
ředitel odboru