


1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VAILLANT VU eco TEC pro 146/5–5
VÝKON 5.7–14.0kW,SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 1.7m3/h,TLAK PLYNU 2kPa

- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÝ PLYNOVOD
- NOVÝ PLYNOVOD



| | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| ZODP.PROJEKTANT | KONTROLOVAL | VYPRACOVAL | KRESLIL | 4Z s.r.o. | |
| Ing.Radek Holík | | Svobodová J. | Svobodová J. | Dr.Suzy 956/28 | |
| INVESTOR: KRAJ VYSOČINA,Žižkova 57,587 33 Jihlava | | | | 67401 Třebíč–Podklášteří | |
| MÍSTO STAVBY: Dětský domov Budkov,675 42 Budkov 1 | | | | IČO | 29355052 |
| NÁZEV STAVBY: OPRAVA VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU DD BUDKOV KUCHYŇ A JÍDELNA | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 8274 |
| | | | | FORMÁT | A3 |
| | | | | DATUM | 3/2020 |
| ODDÍL: ZTI | | | | STUPEŇ PD | DPS |
| | | | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU 1:50 511 |
| OBSAH VÝKRESU: | | | | PŮDORYS,AXONOMETRIE – PLYN | |