

1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VAILLANT VU eco TEC pro 146/5–5
VÝKON 5.7–14.0kW,SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 1.7m3/h,TLAK PLYNU 2kPa

2 ZÁSOBNÍKOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY ACV SMART 320–STÁVAJÍCÍ

3 EXPANZNÍ NÁDOBA 35 l – 6 bar

4 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ HVDT G5/4"

TEPELNÝ SPÁD TOPNÉ VODY V SOUSTAVĚ 80/60°C

MODULÁRNÍ VÍCEOKRUHOVÝ KASKÁDOVÝ EKVITERMNÍ REGULÁTOR
calorMATIC 630/3 KTERÝ V SOUČASNOSTI VLASTNÍ INVESTOR
BUDE POUŽIT PRO REGULACI NOVĚ INSTALOVANÝCH PLYNOVÝCH KOTLŮ.

ZODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	KRESLIL	4Z s.r.o. Dr.Suzy 956/28 67401 Třebíč–Podklášteří	
Ing.Radek Holík		Svobodová J.	Svobodová J.		
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA,Žižkova 57,587 33 Jihlava					
MÍSTO STAVBY: Dětský domov Budkov,675 42 Budkov 1				IČO	29355052
NÁZEV STAVBY: OPRAVA VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU DD BUDKOV KUCHYŇ A JÍDELNA				ČÍSLO ZAKÁZKY	8274
				FORMÁT	A3
				DATUM	3/2020
ODDÍL: VYTÁPĚNÍ				STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 611